

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
о конкурсе в электронной форме для СМП
извещение о закупке № №31807270799 от 08.12.2018

Поставка задвижек чугунных

11 декабря 2018 года

Содержание запроса	Разъяснение
<p data-bbox="151 387 646 465">Запрос на разъяснение технической информации</p> <p data-bbox="151 499 790 913">Просим вас дать разъяснение по техническим параметрам задвижек: 1. Просим вас указать ГОСТ на основании которого указаны весовые характеристики задвижек. 2. Просим уточнить разницу в характеристиках задвижек п.6 и п.7 Задвижки Ду200; п.8 и п.9 задвижки Ду250; п.10 и п.11 Задвижки Ду 300 3. Уточните пожалуйста давление на задвижки Ду 200, Ду 250, Ду300, Ду350, Ду500, Ду600</p>	<p data-bbox="817 342 1536 633">Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не ограничивает право Заказчика определять те характеристики товара, которые являются для него значимыми и позволяют приобрести товар, максимально соответствующий потребности Заказчика.</p> <p data-bbox="817 645 1536 891">ГОСТ 9698-86 «Задвижки. Основные параметры» содержит основные параметры задвижек, применимые к данной закупке, в таблице 2 «Задвижки чугунные». При этом требования конкурсной документации не противоречат указанному ГОСТу.</p> <p data-bbox="817 902 1536 1014">Требования Заказчика сформированы исходя из многолетнего опыта эксплуатации задвижек на сетях водоснабжения и водоотведения.</p> <p data-bbox="817 1025 1536 1227">Использование задвижек с указанными в документации техническими параметрами (в т.ч. масса задвижек) позволит Заказчику максимально эффективно использовать закупаемый товар для обеспечения своих потребностей.</p> <p data-bbox="817 1238 1536 1440">Разница в характеристиках задвижек Ду200, Ду250, Ду300, также как и показатели номинального давления (Pn), указаны в Части 2 Описание предмета закупки раздела II документации о проведении конкурса.</p>